

Số/No: 21 / 2782 / TN2

Trang/Page: 1 / 3

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT


- Tên mẫu thử:** Tủ điều khiển bảo vệ
- Khách hàng:** Công ty CP ENTEC A&T
- Số lượng mẫu:** 01
- Tình trạng mẫu:** Mới
- Ngày nhận mẫu:** 08 / 06 / 2021
- Ngày thử nghiệm:** 09 ÷ 14 / 06 / 2021
- Tiêu chuẩn áp dụng:** IEC 60439-1; IEC 60529; Yêu cầu của khách hàng.

**TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 14 / 06 / 2021

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.*

Số/No: 21 / 2782 / TN2

Trang/Page: 2 / 3

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Điện trở cách điện

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Điện trở cách điện ($U_{đo}$: 500VDC) • Pha – Vô	MΩ	≥ 0,5	615

2. Thử nghiệm cấp bảo vệ IP 42

TT	Tên chỉ tiêu	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thử nghiệm khả năng chống chạm vào bộ phận mang điện	IP 4X	Đạt
2	Thử nghiệm khả năng chống lại nước xâm nhập	IP X2	Đạt

3. Kiểm tra các chức năng của tủ

TT	Chức năng	Kết quả
1	Kiểm tra chức năng đo lường	Hoạt động bình thường
2	Kiểm tra các đèn báo, nút bấm, khóa đóng – mở, khóa chế độ	Hoạt động bình thường
3	Kiểm tra chức năng điều khiển và hiển thị chế độ vận hành	Hoạt động bình thường
4	Kiểm tra chức năng giám sát và cảnh báo sự cố	Hoạt động bình thường

4. Độ bền điện áp tần số công nghiệp

TT	Tên chỉ tiêu	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2,5kV/1min giữa Pha và Vô	Không bị phóng điện	Đạt

5. Độ bền va đập

TT	Tên chỉ tiêu	Mức qui định	Kết quả
1	Độ bền va đập 20J	Không nứt, vỡ	Đạt

6. Thử thao tác cơ

TT	Tên chỉ tiêu	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thao tác cơ 50 chu kỳ	Không hư hỏng	Đạt

Số/No:..... 21 / 2782 / TN2

Trang/Page:..... 3 / 3

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

