

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Tủ đầu dây trung gian ngoài trời (+MK)
- Khách hàng:** Công ty CP ENTEC A&T
- Số lượng mẫu:** 01
- Tình trạng mẫu:** Mới
- Ngày nhận mẫu:** 08 / 06 / 2021
- Ngày thử nghiệm:** 09 ÷ 14 / 06 / 2021

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thử cấp bảo vệ IP 55 (trên mô hình) <ul style="list-style-type: none"> Khả năng chống lại bụi xâm nhập Khả năng chống lại nước xâm nhập 	IEC 60529 Yêu cầu của khách hàng	IP 5X IP X5	Đạt Đạt

**TRƯỞNG PHÒNG
 THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 14 / 06 / 2021

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.*

Số/No:..... 21 / 2782 / TN2 – 01

Trang/Page:..... 2 /... 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

